

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiencia del ventilador [%]

c) VSD asumido en los datos

d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble uso

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V

k) σBEP

l) velocidad del ventilador [rpm]

m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de

desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HEP-25-4T/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HEP-25-4M/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HEP-31-2T/H	Ventilador Axial	52.0	VSD no necesario	B	Total	66.6	0.407	3412	223	No	No	No	No	0.00	2640	1.00
HEP-31-2M/H	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	B	Total	64.2	0.425	3412	223	No	No	No	No	0.00	2640	1.00
HEP-31-4T/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HEP-31-4M/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HEP-35-2T/H	Ventilador Axial	56.6	VSD no necesario	B	Total	69.3	0.609	5046	245	No	No	No	No	0.00	2790	1.00
HEP-35-2M/H	Ventilador Axial	56.0	VSD no necesario	B	Total	68.8	0.615	5046	245	No	No	No	No	0.00	2675	1.00
HEP-35-4T/H	Ventilador Axial	31.0	VSD no necesario	A	Estático	50.4	0.142	2211	71	No	No	No	No	0.00	1340	1.00
HEP-35-4M/H	Ventilador Axial	31.1	VSD no necesario	A	Estático	50.0	0.157	2363	74	No	No	No	No	0.00	1340	1.00
HEP-40-4T/H	Ventilador Axial	50.3	VSD no necesario	D	Total	67.0	0.256	4625	100	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HEP-45-4T/H	Ventilador Axial	50.1	VSD no necesario	B	Total	64.2	0.459	5769	143	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
HEP-45-4M/H	Ventilador Axial	50.5	VSD no necesario	B	Total	64.3	0.490	5944	149	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
HEP-50-4T/H	Ventilador Axial	53.0	VSD no necesario	B	Total	65.2	0.684	8244	158	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HEP-50-4M/H	Ventilador Axial	52.1	VSD no necesario	B	Total	64.2	0.703	8477	155	No	No	No	No	0.00	1380	1.00
HEP-50-6T/H	Ventilador Axial	32.1	VSD no necesario	A	Estático	50.2	0.190	4045	54	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HEP-50-6M/H	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	B	Total	64.1	0.211	4975	71	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HEP-56-4T/H	Ventilador Axial	53.8	VSD no necesario	B	Total	64.9	0.883	11371	150	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
HEP-56-4M/H	Ventilador Axial	53.2	VSD no necesario	B	Total	64.0	0.924	11371	155	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
HEP-63-4T/H	Ventilador Axial	59.2	VSD no necesario	B	Total	68.1	1.405	18620	160	No	No	No	No	0.00	1415	1.00
HEP-63-6T/H	Ventilador Axial	55.4	VSD no necesario	B	Total	70.0	0.405	12035	67	No	No	No	No	0.00	905	1.00
HEP-63-6M/H	Ventilador Axial	51.0	VSD no necesario	B	Total	64.3	0.541	12877	77	No	No	No	No	0.00	905	1.00